

检测报告

TEST REPORT

No.: RN80151133

样品名称: Sample Name	旋钮式延时蹲便器冲洗阀
型号/规格 Type/Specification	8103-003/1B-1
委托单位: Applicant	五金品保科
报告日期: Date	2015年9月14日



厦门卓标厨卫技术服务有限公司检测中心

Zhuobiao(Xiamen) Kitchen&bathroom Technology Service Co.,Ltd. Test Center

厦门卓标厨卫技术服务有限公司检测中心
Zhuobiao(Xiamen) Kitchen&bathroom Technology Service Co.,Ltd. Test Center

检测报告(首页)

Test Report (Front Page)

No.: RN80151133

Page 1 of 3

样品名称 Sample Name	旋钮式延时蹲便器冲洗阀	型号/规格 Type/Specification	8103-003/1B-1
生产单位 Production Company	九牧厨卫股份有限公司	受检单位 Inspected Entity	九牧厨卫股份有限公司
样品状态 Sample State	符合检测要求	样品商标 Sample Trademark	JOMOO
样品数量 Sample Quantity	3套	生产日期 Production Date	/
委托单位 Applicant	五金品保科	委托日期 Consign Date	2015年7月30日
委托人 Entrusted by	张海连	电话 Tel	8419
检测依据 Testing Basis	《机械式便器冲洗阀》JC/T 931-2003; 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T 10125-2012; 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 6461-2002;		
检测项目 Testing Item	外观质量、加工与装配、密封、冲洗性能、耐腐蚀、强度、防虹吸、耐寒、寿命。		
检测结论 Testing Conclusion	送检的样品此次委托检测项目经检验合格		
备注 Remarks	/		
检测日期 Testing Date	2015年8月1日~9月13日	签发日期 Issuing Date	2015年9月14日

批准:
Approved by:

龙济泉

审核:
Checked by:

陈安伟

编制:
Made by:

彭

龙济泉(中心主任)

检测报告(续页)
Test Report (Continued Page)

No. : RN80151133

Page 2 of 3

No.	检测项目 Test Item	技术要求 Technical Requirement	样品编号 Sample No.	检测结果 Testing Result	单项判定 Verdict
1	外观质量	外表面涂镀层结合良好, 组织应细密, 光滑均匀, 色泽均匀, 抛光外表面应光亮, 不应有起泡、脱离、划伤等外观缺陷。	01	符合	合格
			02	符合	合格
			03	符合	合格
2	加工与装配	1、螺纹表面不应有凹痕、断牙等明显缺陷, 螺纹精度应达到通规通, 止规止; 2、塑料件表面不应有明显的填料斑、波纹、溢料等, 也不应有明显的擦伤、划伤; 3、装配好的便器冲洗阀应动作灵活、无卡阻。	01	符合	合格
			02	符合	合格
			03	符合	合格
3	密封	在 0.05MPa 和 0.75MPa 水压下保压 60s, 密封部位应无渗漏。	01	符合	合格
			02	符合	合格
			03	符合	合格
4	冲洗性能	0.1MPa 水压下进行测试: 最大瞬时流量 \geq 1.67 L/s; 一次出水量 \leq 8 L。	01	最大瞬时流量: 1.75 L/s 一次出水量: 5.5 L	合格
			02	最大瞬时流量: 1.77 L/s 一次出水量: 5.6 L	合格
			03	最大瞬时流量: 1.74 L/s 一次出水量: 5.8 L	合格
5	耐腐蚀	按 GB/T10125-2012 乙酸盐雾试验要求, 进行 24h 测试后, 外观评级需达到 10 级。		10 级	合格
6	强度	在 1.75MPa 水压下保压 60s, 阀体应无变形、无损坏、无渗漏。	01	符合	合格
7	防虹吸	在进水口压力为-0.054MPa时, 出水口水位上升 \leq 50mm		12mm	合格
8	耐寒	将产品放置在-20℃环境中 1h, 解冻后在 0.1MPa 压力下进行密封测试应无渗漏现象。		符合	合格
9	寿命	便器冲洗阀在进行 20万次寿命试验后, 进行密封试验应无渗漏。	02	符合	合格
以下空白 The following is left blank.					

审核:
Checked by:

丁军伟

编制:
Made by:

李川

注意事项

NOTICE

1 报告无本中心“检测报告专用章”无效。

This report is invalid without the seal of special stamp for JGCLTC inspection report.

2 复制报告未重新加盖本中心“检测报告专用章”无效。

The copy of this report is invalid without a new seal of stamp for JGCLTC inspection report on it.

3 报告无编制、审核人和批准人签章无效。

This report is invalid without seal of editor, auditor and approver.

4 报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

5 为了您的利益，对报告若有异议，请于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向本中心提出。

For your benefit, If there is any objection against this report, please raise it to JGCLTC within 15 days after receiving this report according to the date of letter stamp.

6 对客户送样的委托检测仅对来样负责。

The results of entrusted test are only suitable for the samples supplied by clients.

联系方式

Contact Information

地址(Add): 福建省南安市仑苍镇登峰工业区 28 号

No.28, Dengfeng Industrial Zone, Luncang Town, Nan'an City, Fujian Province, China

电话(Tel): +86 595 86149999-8369

传真(Fax): +86 595 86149999-8374

邮政(PC): 362304